



## Anlage zu Ziffer 5 der TAB 2019 Netzanschluss (Hausanschluss)

Stand: 1. März 2023

### Hausanschluss mit mehreren ungezählten Abgängen

<p>Bestückung Zugang</p>	<p>1 Sicherungsleiste Gr. 2 / 400 A eingebaut. 1 Reserveplatz für Leistentyp: Jung LB 400 V</p>	<p>1 Sicherungsleiste Gr. 2 / 400 A eingebaut. 1 Reserveplatz für Leistentyp: Jung LB 400 V</p>
<p>Abgänge</p>	<p>Sammelschiene vorbereitet zum Einbau von 5 Leisten. Zu- und Abgänge unten.</p>	<p>Sammelschiene vorbereitet zum Einbau von 3 Leisten. Zu- und Abgänge unten.</p>
		
<p>H x B x T mm</p>	<p>1200 x 950 x 360</p>	
<p>Typ (Beispiel)</p>	<p>Striebel &amp; John KS 877</p>	
	<p>1200 x 750 x 360</p>	<p>Striebel &amp; John KS 876</p>

- Nur nach vorheriger Rücksprache mit den Stadtwerken Fürstenfeldbruck
- Schrank ist bauseits zu liefern und zu montieren
- Schließung über Doppelbart, plombierbar